



**Netzdaten gemäß § 17 Abs. 2 StromNZV und § 10 Abs. 2 StromNEV  
für das Jahr 2009**

(1)	Tag der Jahreshöchstlast	13.01.2009
	Jahreshöchstlast	46.898 kW
	Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung siehe Summenlastkurve	
	Angaben: vorläufig	
(2)	Netzverluste insgesamt	12.419.273 kWh
	nominierte Arbeitsverluste je Netzebene	
	MS	1,47 %
	MS/NS	1,52 %
(3)	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (zum Jahreshöchstlastzeitpunkt)	26.769 kW
	Summenlast der Netzverluste (zum Jahreshöchstlastzeitpunkt)	2.276 kW
(4)	Die Summenlast der Fahrprognosen für Lastprofilkunden sowie die Restlastkurve der Lastprofilkunden entfallen mangels Anwendung des analytischen Verfahrens.	
(5)	Höchstentnahmelast	51.580 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	253.392.025 kWh
(6)	Summe aller Einspeisungen je Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf	
	MS	253.392.025 kWh
	MS/NS	171.316.653 kWh
	NS	170.735.130 kWh
(7)	§ 10 Abs. 2 Strom NEV Höhe der Durchschnittsverluste je Netzebene	
	MS	3.725.782 kWh
	MS/NS	2.608.047 kWh
	NS	6.085.444 kWh
	Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	6,00 cent/kWh