



Biogaseinspeisungen in das Erdgasnetz erfordern im Einzelfall Prüfungen, da eine Rückverdichtung in das vorgelagerte Erdgasnetz notwendig sein kann.

Name des Netzkopplungspunktes	Bezeichnung	Bezeichnung nach G2000	Druckstufe	Brennwert	vorgelagerter / nachgelagerter Netzbetreiber
	fortlaufend	bzw. ETSO/EIC-Code	(eingangsseitig)	"H _{1,n} "	
Philippsburg	NKP 1	37Z0000000034457	HD	11,14	E.ON Gastransport AG & Co. KG

Der angegebene Brennwert schwankt in Abhängigkeit von der Gaszusammensetzung und ist ein Anhaltswert.